

Tabela temperatur
Sieć ciepła
PGE Energia Ciepła S.A.
Oddział w Gorzowie Wielkopolskim
sezon - 2025/2026 r

Moc obliczeniowa = 247,7 MW		Współczynnik jednoczesności = 0,68			Rodzaj regulacji
T_{zew.} średnio dobowa	Q średnio dobowa	T_z średnio dobowa	T_p średnio dobowa	G średnio dobowa	
[°C]	[MW]	[°C]	[°C]	[t/h]	
-18	168,7	135	70	2235	jakościowo-ilościowa
-17	160,9	133	70	2200	jakościowa
-16	155,8	131	70	2200	jakościowa
-15	150,7	129	70	2200	jakościowa
-14	145,6	127	70	2200	jakościowa
-13	140,5	125	70	2200	jakościowa
-12	135,4	123	70	2200	jakościowa
-11	130,3	121	70	2200	jakościowa
-10	125,2	118	69	2200	jakościowa
-9	120,1	115	68	2200	jakościowa
-8	115,0	112	67	2200	jakościowa
-7	109,8	109	66	2200	jakościowa
-6	104,7	107	66	2200	jakościowa
-5	102,2	105	65	2200	jakościowa
-4	99,6	103	64	2200	jakościowa
-3	97,1	101	63	2200	jakościowa
-2	97,1	100	62	2200	jakościowa
-1	92,0	98	62	2200	jakościowa
0	89,4	96	61	2200	jakościowa
1	86,9	95	61	2200	jakościowa
2	84,3	93	60	2200	jakościowa
3	76,6	89	59	2200	jakościowa
4	71,5	86	58	2200	jakościowa
5	69,0	84	57	2200	jakościowa
6	61,3	81	57	2200	jakościowa
7	58,5	80	56	2100	jakościowo-ilościowa
8	51,1	78	56	2000	jakościowo-ilościowa
9	46,3	76	55	1900	jakościowo-ilościowa
10	41,8	75	55	1800	jakościowo-ilościowa
11	33,6	73	56	1700	jakościowo-ilościowa
12	29,7	73	57	1600	jakościowo-ilościowa
13	24,4	72	58	1500	jakościowo-ilościowa
14	19,5	71	59	1400	jakościowo-ilościowa
15	18,1	71	59	1300	jakościowo-ilościowa
16	13,9	70	60	1200	jakościowo-ilościowa
17	12,8	70	60	1100	jakościowo-ilościowa
18	12,8	70	60	1100	jakościowo-ilościowa
19	12,8	70	60	1100	jakościowo-ilościowa
20	12,8	70	60	1100	jakościowo-ilościowa
20	12,8	70	60	1100	jakościowo-ilościowa