

Zakład Energoelektryczny ENERGO-STIL Sp. z o.o.
ul. Walczaka 25, 66-400 Gorzów Wlkp



KARTA AKTUALIZACJI NR 1/2017
Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

Data wejścia w życie: 29.05.2017

Niniejsza karta aktualizacji nr 1/2017 zmienia postanowienia Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej, która została zatwierdzona przez Zarząd Zakładu Energoelektrycznego ENERGO-STIL Sp. z o.o. w dniu 19.12.2013r.

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej / Karta aktualizacji Nr 1/2017	strona 1 z 12
Zatwierdzono: 26.05.2017r.	ZE „ENERGO-STIL” Sp. o.o. PREZES ZARZĄDU <i>Jakub Matyjaszczyk</i>
	ZE „ENERGO-STIL” Sp. z o.o. CZŁONEK ZARZĄDU <i>Cezary Korniejczuk</i>

Karta aktualizacji nr 1/2017 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

1. Planowana data wejścia w życie aktualizacji: 29 maj 2017 r.

2. **Przedmiot i przyczyna aktualizacji IRiESD**



Zmiany zawarte w niniejszej Karcie aktualizacji nr 1/2017 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (KA IRiESDn), wynikają ze zmian IRiESP zatwierdzonych decyzją Prezesa URE z dnia 28 lutego 2017 r. (Karta aktualizacji IRiESP nr CB/17/2017) oraz w Karcie aktualizacji nr 6/2017 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej ENEA OPERATOR S.A., zatwierdzonej decyzją Prezesa URE z dnia 28 kwietnia 2017 r. (Karta aktualizacji IRiESD nr 6/2017 wersja 1.0.). Zmiany IRiESP i IRiESD wprowadzają nowe rozwiązania w zakresie sposobu pozyskiwania usługi redukcji zapotrzebowania na polecenie PSE S.A. (OSP), wprowadzając Program Gwarantowany i Program Bieżący, płatność za gotowość do redukcji zapotrzebowania (w Programie Gwarantowanym) oraz obowiązek realizacji przez OSD funkcji wynikających z wprowadzenia powyższych programów, tj. w szczególności certyfikację obiektów redukcji i przekazywanie OSP danych pomiarowych dotyczących obiektów realizujących ww. usługę.

Zmiany zawarte w niniejszej KA IRiESD dotyczą:

- a) wprowadzenia zasad certyfikowania Obiektów Redukcji (ORed) wykorzystywanych do świadczenia usługi redukcji zapotrzebowania na polecenie OSP oraz związanych ze świadczeniem tej usługi zasad i wymagań dotyczących sposobu pozyskiwania danych pomiarowo-rozliczeniowych z miejsc zasilania certyfikowanych ORed,
- b) związanych ze świadczeniem tej usługi, zasad i wymagań dotyczących zakresu oraz sposobu przekazywania danych pomiarowych z miejsc zasilania certyfikowanych ORed – dotyczy przekazywania danych pomiarowych przez ZE ENERGO-STIL do ENEA Operator Sp. z o.o. oraz przez ENEA Operator do OSP,
- c) określenia zasad korzystania z usługi redukcji zapotrzebowania na polecenie OSP w okresie obowiązywania ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej.


Karta aktualizacji określa szczegółowe zasady weryfikacji wniosków o wydanie certyfikatu dla ORed, na których może być świadczona usługa redukcji zapotrzebowania na polecenie OSP oraz zasady wydawania przez ZE ENERGO-STIL tych certyfikatów, w tym zasad rejestracji przez ENEA Operator w systemie informatycznym OSP certyfikatów wydanych przez ZE ENERGO-STIL przyłączonych do sieci ENEA Operator. Proces certyfikacji ORed realizowany będzie dla obiektów, których co najmniej jeden punkt poboru energii elektrycznej (PPE) przyłączony jest do sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 kV. Uzyskanie certyfikatu dla ORed będzie warunkiem koniecznym, dopuszczającym ORed do udziału w świadczeniu usługi redukcji zapotrzebowania na polecenie OSP.

W KA IRiESD określono również wymagania, które muszą spełniać układy pomiarowo-rozliczeniowe instalowane w PPE danego ORed, wykorzystywane do pozyskiwania danych pomiarowo-rozliczeniowych w celu wyznaczenia wolumenu redukcji i rozliczenia usługi redukcji zapotrzebowania na polecenie

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej / Karta aktualizacji Nr 1/2017		strona 2 z 12
Zatwierdzono: 26.05.2017r.	ZE „ENERGO-STIL” Sp. o.o. PREZES ZARZĄDU  Jakub Matyjaszczyk	ZE „ENERGO-STIL” Sp. z o.o. CZŁONEK ZARZĄDU  Cezary Korniejczuk

OSP oraz zasady przekazywania tych danych przez ZE ENERGO-STIL do ENEA Operator oraz przez ENEA Operator do OSP.

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej / Karta aktualizacji Nr 1/2017	strona 3 z 12
Zatwierdzono: 26.05.2017r.	ZE „ENERGO-STIL” Sp. z o.o. PREZES ZARZĄDU


Jakub Matyjaszczyk

ZE „ENERGO-STIL” Sp. z o.o.
CZŁONEK ZARZĄDU

Cezary Korniejczuk

3. Zakres zmian IRiESD

L.p.	Rozdział IRiESD	Zapisy podlegające zmianie
1.	II.1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE	Zmianie ulegają pkt: II.1.2.1., II.1.6.1. Dodano nowy pkt: II.1.8.
2.	Wykaz skrótów i oznaczeń oraz słownik stosowanych pojęć	Dodaje się skróty: „ORed” i „Odbiorca w ORed”.


4. Nowe brzmienie zapisów IRiESD

1. W pkt. II.1.2.1. dodaje się lit. k) i l) o brzmieniu:
 - k) zasady współpracy dotyczące regulacyjnych usług systemowych w zakresie rezerwy interwencyjnej,
 - l) zasady przekazywania danych pomiarowych dla potrzeb realizacji regulacyjnych usług systemowych w zakresie rezerwy interwencyjnej.

2. Zmienia się pkt. II.1.6.1., który przyjmuje następujące brzmienie:

II.1.6.1. W ramach obowiązków związanych z administrowaniem rynkiem detalicznym OSDn realizuje następujące działania:

 - a) przyporządkowuje do POB określone MB służące do reprezentowania na rynku bilansującym ilości dostarczonej energii elektrycznej na podstawie danych konfiguracyjnych przekazanych przez OSP oraz umów przesyłowych i dystrybucji,
 - b) przyporządkowuje sprzedawców oraz URD typu wytwórca do poszczególnych MB, przydzielonych POB, jako podmiotowi prowadzącemu bilansowanie handlowe na RB, na podstawie umów dystrybucji i generalnych umów dystrybucji,
 - c) przyporządkowuje URD do poszczególnych MDD przydzielonych sprzedawcom realizującym umowy sprzedaży energii w sieci dystrybucyjnej na podstawie generalnych umów dystrybucji,
 - d) realizuje procedurę zmiany POB przez sprzedawcę lub URD typu wytwórca,
 - e) zarządza konfiguracją w zakresie dopuszczania poszczególnych URD i reprezentujących ich PPE do świadczenia usługi redukcji obciążenia odbiorców, w tym usługi redukcji zapotrzebowania na polecenie OSP i przekazuje do OSP specyfikację PPE dopuszczonych do świadczenia usługi,
 - f) pozyskuje dane pomiarowe dotyczące ilości dostaw energii w poszczególnych PPE, w których przyłączone są urządzenia lub instalacje wykorzystywane do świadczenia usługi redukcji obciążenia odbiorców, w tym usługi redukcji zapotrzebowania na polecenie OSP i przekazuje je do ENEA OPERATOR,
 - g) uczestniczy w rozpatrywaniu reklamacji podmiotów świadczących usługę redukcji obciążenia odbiorców, w tym redukcji

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej / Karta aktualizacji Nr 1/2017	ZE „ENERGO-STIL” Sp. z o.o. PREZES ZARZĄDU	Strona 4 z 12 ZE „ENERGO-STIL” Sp. z o.o. CZŁONEK ZARZĄDU Cezary Korniejczuk
Zatwierdzono: 26.05.2017r.	 Jakub Matyjaszczyk	

zapotrzebowania na polecenie OSP, dotyczących ilości dostaw energii w poszczególnych PPE.

3. W rozdziale II IRiESD dodaje się nowy pkt. II.1.8 o brzmieniu:

II.1.8. Zasady współpracy dotyczące regulacyjnych usług systemowych w zakresie rezerwy interwencyjnej.

II.1.8.1. Zasady nadawania certyfikatów ORed

II.1.8.1.1. ORed wykorzystywany do świadczenia usługi redukcji zapotrzebowania na polecenie OSP musi posiadać Certyfikat dla ORed, uzyskany na zasadach określonych w niniejszym punkcie. Zasady certyfikowania ORed przyłączonych do sieci dystrybucyjnej określa IRiESD.

II.1.8.1.2. Certyfikowaniu podlega ORed przyłączony do sieci dystrybucyjnej, dla którego przynajmniej jedno PPE przyłączone jest do sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 kV.

Dopuszcza się, aby ORed, poza PPE przyłączonymi do sieci dystrybucyjnej o napięciu znamionowym powyżej 1 kV, posiadał również dodatkowo PPE przyłączone do sieci o napięciu znamionowym poniżej 1 kV, o ile spełniają one wymagania określone w pkt. II.1.8.1.9. ppkt. 4) – 5).

II.1.8.1.3. ORed jest zdefiniowany na zasobach odbiorczych i określony przez jedno lub kilka PPE, tworzących kompletny układ zasilania danego ORed pod jednym adresem (w jednej lokalizacji), obejmujący wszystkie miejsca przyłączenia ORed do sieci dystrybucyjnej.

II.1.8.1.4. W przypadku, gdy układ zasilania ORed składa się z kilku PPE, wówczas ilość dostaw energii elektrycznej do ORed jest wyznaczana przez OSP, jako suma dostaw energii elektrycznej dla tych PPE.

Powyższe nie dotyczy przypadku, gdy do sieci ZE ENERGO-STIL będącego odbiorcą świadczącym usługę redukcji zapotrzebowania na polecenie OSP przyłączone są inne podmioty świadczące tę usługę. W takim przypadku ilość dostaw energii elektrycznej dla ORed odbiorcy będącego OSDn jest pomniejszana przez OSP o sumę ilości dostaw energii elektrycznej dla ORed podmiotów przyłączonych do sieci dystrybucyjnej tego OSDn.

II.1.8.1.5. W przypadku, gdy ORed jest przyłączony wyłącznie do sieci ZE ENERGO-STIL, którego sieć jest połączona z siecią ENEA Operator, Certyfikat dla ORed, wzorowany na wzorze Certyfikatu dla ORed, o którym mowa w pkt. II.1.8.1.7., wystawia ZE ENERGO-STIL, w oparciu o pozytywnie zweryfikowany wniosek o wydanie Certyfikatu dla ORed i przekazuje do upoważnionego przez ZE ENERGO-STIL ENEA Operator, celem rejestracji w systemie informatycznym OSP, dedykowanym usłudze redukcji zapotrzebowania na polecenie OSP. W ww. przypadku ZE ENERGO-STIL przekazuje do ENEA Operator również pełnomocnictwo zawierające umocowanie dla ENEA Operator do rejestracji lub wygaszenia w systemie informatycznym OSP, dedykowanym usłudze redukcji zapotrzebowania na polecenie OSP, Certyfikatu dla ORed (wzorowanego na wzorze Certyfikatu dla ORed, o którym mowa w pkt. II.1.8.1.7.), wystawionego przez ZE ENERGO-STIL.

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej / Karta aktualizacji Nr 1/2017		strona 5 z 12
Zatwierdzono: 26.05.2017r.	ZE „ENERGO-STIL” Sp. o.o. PREZES ZARZĄDU <i>Jakub Matyjaszczyk</i>	ZE „ENERGO-STIL” Sp. z o.o. CZŁONEK ZARZĄDU <i>Cezary Korniejczuk</i>

Za datę wydania Certyfikatu dla ORed uznaje się datę jego rejestracji przez ENEA Operator w powyższym systemie informatycznym OSP.

II.1.8.1.6. Odbiorca w ORed lub upoważniony przez niego podmiot składa wniosek o wydanie Certyfikatu dla ORed do:

- 1) ENEA Operator – jeśli ORed posiada przynajmniej jedno PPE w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator;
- 2) ZE ENERGO-STIL – jeśli ORed posiada wyłącznie PPE w sieci dystrybucyjnej ZE ENERGO-STIL.

Jeśli ORed jest przyłączony do sieci dystrybucyjnej kilku OSDp lub kilku OSDn, wniosek o wydanie Certyfikatu dla ORed, składany jest odpowiednio dla miejsca przyłączenia, do wybranego przez siebie jednego OSDp lub OSDn.

II.1.8.1.7. Wzór wniosku o wydanie Certyfikatu dla ORed oraz wzór Certyfikatu dla ORed określa OSP i publikuje na swojej stronie internetowej. Wzór wniosku o wydanie Certyfikatu dla ORed stosuje się również celem aktualizacji Certyfikatu dla ORed.

II.1.8.1.8. Wniosek o wydanie Certyfikatu dla ORed zawiera w szczególności:

- 1) dane identyfikacyjne wnioskodawcy (firma pod jaką działa wnioskodawca, NIP lub Pesel) oraz jego dane kontaktowe;
- 2) dane identyfikacyjne Odbiorcy w ORed (firma pod jaką działa Odbiorca w ORed, NIP lub Pesel), w przypadku wniosków składanych przez podmiot upoważniany przez Odbiorcę w ORed;
- 3) dane ORed (nazwa, adres lokalizacji);
- 4) wykaz unikalnych w skali kraju kodów PPE z przypisaniem do OSD, zgodnie z kodyfikacją danego OSD, składających się na kompletny układ zasilania danego ORed z sieci dystrybucyjnej, zgodnie z pkt. II.1.6;
- 5) atrybut ORed (ORed O - obiekt odbiorczy, ORed OG - obiekt odbiorczy z generacją wewnętrzną);
- 6) oświadczenia Odbiorcy w ORed lub odpowiednio podmiotu przez niego upoważnionego:
 - a) o zgodzie na przekazywanie danych pomiarowych przez ZE ENERGO-STIL do ENEA Operator i ENEA Operator do OSP (dotyczy ORed przyłączonych do sieci ZE ENERGO-STIL),
 - b) o zgodzie na przekazywanie danych pomiarowych przez OSP do innego podmiotu (dotyczy przypadku, gdy Odbiorca w ORed dopuszcza udostępnianie swoich zasobów odbiorczych upoważnianemu przez niego podmiotowi, który świadczy usługę redukcji zapotrzebowania na polecenie OSP),
 - c) o spełnieniu warunku odbioru przez ORed energii elektrycznej netto w okresie ostatnich 12 miesięcy, liczonych od dnia złożenia wniosku o wydanie Certyfikatu dla ORed (dotyczy ORed z generacją wewnętrzną),
 - d) o kompletności układu zasilania ORed w oparciu o wskazane PPE,
 - e) o poprawności danych zawartych we wniosku o wydanie Certyfikatu dla ORed,
 - f) o przyjęciu zobowiązania do bieżącego informowania OSP, ENEA Operator albo ZE ENERGO-STIL w przypadku zmiany danych, o

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej / Karta aktualizacji Nr 1/2017	strona 6 z 12
Zatwierdzono: 26.05.2017r.	ZE „ENERGO-STIL” Sp. o.o. PREZES ZARZĄDU <i>Jakub Matyjaszczyk</i>
	ZE „ENERGO-STIL” Sp. z o.o. CZŁONEK ZARZĄDU <i>Cezary Korniejczuk</i>

których mowa w pkt. II.18.1.8. ppkt. 1) – 5), niezwłocznie po dacie zaistnienia zmiany,

g) o tym, że Odbiorcą w ORed pełni jednocześnie funkcję OSDn dla certyfikowanego ORed (dotyczy jedynie przypadku, gdy ENEA Operator wydaje certyfikat dla ORed będących jednocześnie OSDn).

7) pełnomocnictwo do złożenia wniosku o wydanie Certyfikatu dla ORed, udzielone przez Odbiorcę w ORed (w przypadku wniosków składanych przez podmiot upoważniany przez Odbiorcę w ORed).

Odbiorca w ORed przyłączony do sieci ZE ENERGO-STIL lub upoważniony przez niego podmiot, składa do ZE ENERGO-STIL wnioski o wydanie Certyfikatu dla ORed wyłącznie w formie elektronicznej (edytowalnej oraz w postaci skanu wniosku podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji Odbiorcy w ORed).

Wniosek składany jest na wskazany przez ZE ENERGO-STIL adres poczty elektronicznej, opublikowany na stronie internetowej ZE ENERGO-STIL.

Na każde żądanie ZE ENERGO-STIL, Odbiorca w ORed dostarczy do ZE ENERGO-STIL w terminie 7 dni kalendarzowych od otrzymania żądania, oryginał wniosku o wydanie certyfikatu albo kopii wniosku poświadczoną przez upoważnionego przedstawiciela Odbiorcy w ORed.

II.1.8.1.9. Certyfikacja obejmuje weryfikację:

- 1) kompletności wniosku o wydanie Certyfikatu dla ORed;
- 2) poprawności kodów PPE wskazanych we wniosku o wydanie Certyfikatu dla ORed;
- 3) kompletności układu zasilania ORed wskazanego we wniosku o wydanie Certyfikatu dla ORed, w oparciu o podane przez wnioskodawcę PPE;
- 4) spełniania, według stanu na dzień złożenia wniosku o wydanie Certyfikatu dla ORed, przez układy pomiarowo-rozliczeniowe zainstalowane w PPE wymagań technicznych określonych w IRIESD ZE ENERGO-STIL, jak dla układów pomiarowo-rozliczeniowych instalowanych u URD będących odbiorcami, którzy korzystają z prawa wyboru sprzedawcy;
- 5) zdalnego pozyskiwania godzinowych danych pomiarowych i ich przekazywania do OSP w trybie dobowym.

II.1.8.1.10. Brak potwierdzenia spełnienia przynajmniej jednego z warunków określonych w pkt. II.1.8.1.9. skutkuje odrzuceniem wniosku o wydanie Certyfikatu dla ORed przez ZE ENERGO-STIL. W przypadku odrzucenia powyższego wniosku, ZE ENERGO-STIL niezwłocznie informuje wnioskodawcę o przyczynach odrzucenia tego wniosku.

II.1.8.1.11. W przypadku złożenia wniosku o wydanie Certyfikatu dla ORed do ZE ENERGO-STIL, dokonuje on weryfikacji, o której mowa w pkt. II.1.8.1.9., w terminie 14 dni od daty otrzymania wniosku i przekazuje Certyfikat dla ORed (wzorowany na wzorze Certyfikatu dla ORed, o którym mowa w pkt. II.1.8.1.7.) do ENEA Operator, celem rejestracji w systemie informatycznym OSP dedykowanym usłudze redukcji zapotrzebowania na polecenie OSP. Przekazany do ENEA Operator Certyfikat dla ORed nie zawiera unikalnego numeru certyfikatu, unikalnego identyfikatora ORed

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej / Karta aktualizacji Nr 1/2017	strona 7 z 12	
Zatwierdzono: 26.05.2017r.	ZE „ENERGO-STIL” Sp. z o.o. PREZES ZARZĄDU <i>Jakub Matyjaszczyk</i>	ZE „ENERGO-STIL” Sp. z o.o. CZŁONEK ZARZĄDU <i>Cezary Korniejczuk</i>

